

Déclaration de Performance BIS Pacifyre® Système AWM II



België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

France

Walraven France EURL
85, rue des Moutonnées
38120 Saint-Egrève (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

Suivant l'annexe III de la RPC 305/2011
No. DoP IB03/06 – WM 13/0906

Déclaration de performance

Conformément à l'annexe III du règlement (EU) N°305/2011(Règlement sur les produits de construction)

BIS Pacifyre® System AWM II

Nr. IB03/06 - WM 13/0906

1- Code d'identification unique du type de produit:

BIS Pacifyre® System AWM II

2- Type, lot ou numéro de série

Voir le numéro de lot indiqué sur le produit

3- Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable,

Produit d'étanchéité coupe-feu pour traversants, voir ETA – 13/0906

Traversées de conduites	Tuyaux combustibles	Le champ d'application doit respecter le contenu de l'ETA 13/0906
--------------------------------	----------------------------	--

4- Nom et raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5) :

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, Pays-Bas

5- Si applicable, nom et adresse de contact du représentant dûment habilité à remplir les tâches spécifiées à l'article 12(2) :

Non applicable

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à la CPR - annexe V :

AVCP -système 1

7- Cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non applicable

8- Cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique a été délivrée :

L'organisation notifiée MPA Braunschweig, n°0761, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, assure la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation de la production en usine sur base régulière selon le système 1, et a publié ce qui suit :

Certificat de conformité : N°0761 – CPD- 0341 sur base de l'ETA-13/0906

9- Déclaration de performance

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu du matériau intumescent	E	
Réaction au feu du manchon métallique	A1	
Résistance au feu d'une traversée de tuyau combustible ou non-combustible, non-isolée ou isolée, à travers une paroi légère, une paroi rigide, ou une dalle rigide au moyen d'un collier coupe-feu AWM II avec une dimension maximale de 400 mm, ou au moyen d'un collier coupe-feu AWM III avec une dimension maximum de 160 mm.	Maximum EI 240 U/C ou Maximum EI 120 U/C ou maximum EI 120 U/U	ETA – 13/0906
Substances dangereuses	Aucune	
Durabilité et vieillissement	Utilisé catégorie X	
Autre	NPD	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kasper Mandersloot

Product Manager BIS Fire Protection Systems

Mijdrecht, 01.07.2013

J. van Walraven Holding B.V.

Mijdrecht, July 2013

DoP_EN_20130701_IB03-06-WM13-0906

walraven.com